

Vammaisneuvoston lausunto koskien Nikkilän asemanseudun asemakaavaa

Vammaisneuvosto kiittää lausuntopyynnöstä koskien Nikkilän asemanseudun asemakaavaa. Saimme 1.10 sovitusti etänä työryhmälle esittelyn asemakaavaa koskevista suunnitelmista. Keskustelussa saimme hyvää tietoa aiheesta, ja saatoimme havaita, että suunnittelussa on esteettömyysnäkökohdat huomioitu hyvin.

Tyypipoikkileikkauksesta Vanha Asemantie PL 178 ei vielä näkynyt, miten korkeusero kevyen liikenteen väylältä laiturialueelle esteettömyyden kannalta tullaan hoitamaan. Vaihtoehtoja mietittäessä on hyvä huomioida se, ettei apuvälineenkäyttäjille tai eri tavoin muille toimintarajoitteisille luiskan sijainti tms pidennä kuljettua matkaa.

Jatkosuunnittelussa pyydämme kiinnittämään huomiota suojateiden pintamateriaaleihin, joiden tulee olla sileäpintaiset ja helppokulkuiset pyörätuoleille, rollaattoreille että lastenvaunuille.

Rakennettavien teiden reunakiveysten korkeuteen, myös liittymäristeysten osalta, tulee kiinnittää huomiota.

Suojateiden kohdalla reunakivien kaltevuuden tulee mahdollistaa sujuva (ja kivuton) liikkuminen. Saattoliikenteen jättö-/odotuspaikkoja tulee olla molemmilla puolilla rataa, ja niiltä tulee olla mahdollista siirtyä apuvälineellä autosta jalankulkureitille ilman, että joutuu kulkemaan autojen seassa ajoradalla.

Esteettömiltä pysäköintipaikoilta tarvitaan mahdollisimmat lyhyt reitti asemalaiturille.

Riittävä valaistus mahdollistaa turvallisen liikkumisen.

Toivomme voivamme seurata suunnittelun edistymistä jatkossa.

Kiitämme hyvästä yhteistyöstä,

Sipoon vammaisneuvosto
psta. Tuula Räikkönen, pj.