

Puretaan jakokaappia EJ433 syöttävä AX95 lähdöstä 1 ja kytketään AX240 tilalle. Uutta jakokaappia syöttävä AX240 lähtöön 9.

4:1165  
Olemassa olevaan putkitukseen 2xAX240 välille:  
EM4292-EJ1274  
EM4292-EJ433(jatko AX240-AX95)

Välille tarvittava määrä vetomonttuja.

AX240 välille  
EM4292-EJ1274

Uusi jakokaappi CDC460.  
EJ1274.

Jakokaapilta 2x110A putket joihin 2xAX35 tonttien rajalle.

Tehdään jatko, muuntamolta tuleva uusi AX240-jakokaapille EJ433 menevään AX95.

EJ433



PL37, 04201 Kerava  
Tervahaudankatu 6, 04200 Kerava  
puh. (09) 584 9550  
www.keoy.fi

Viranomaismerkintöjä

Rakennustoimenpide

Piirustuslaji

Suunnitelmakartta

Kohde

Kortteli/Tontti/Rek.nro:

Kohteen nimi:

Amiraalinmäki 4 0,4kV

Katuosoite:

Amiraalinmäki 4

Postinro, postitoimipaikka:

01150 Söderkulla

Suunnittelija

Jani Tuppurainen

Hyväksyjä

Tallennus

Piirustus

Mittakaava

Työnohjaus id

Piirustusnumero

Rev.

janin\_digi

1:900

Tulostuspvm.

19.08.2024 09:1